

Приложение № 1
к договору № 6477-ЭС
от "01" января 2012г.

Исполнитель : ТСЖ "Привокзальный"

Наименование и технические характеристики многоквартирного дома

№ п/п	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Этажность	Общая площадь дома, м2	Общая площадь жилых помещений	Примечания
1.	ул.Привокзальный д.23	1986	9		12495.7	

Ресурсоснабжающая организация

Директор по имущественно-правовому обеспечению
и сбыту энергоресурсов

ОАО "ЭнСер"



Н.В. Дворцова

Исполнитель

Председатель ТСЖ "Привокзальный"



М.Я. Фаизов

Исполнитель : ТСЖ "Привокзальный"

Температурный график сетевой воды в точке поставки

Среднесуточная температура наружного воздуха	Температура прямой сетевой воды	Температура обратной сетевой воды
8	58	45
6	59	45
4	60	45
2	61	45
0	61	45
-1	62	46
-2	62	46
-3	64	47
-4	65	48
-5	66	49
-6	67	49
-7	68	50
-8	69	51
-9	70	52
-10	71	52
-11	72	53
-12	73	54
-13	74	55
-14	75	55
-15	76	56

Среднесуточная температура наружного воздуха	Температура прямой сетевой воды	Температура обратной сетевой воды
-16	77	57
-17	78	58
-18	79	58
-19	80	59
-20	81	60
-21	82	60
-22	83	61
-23	84	62
-24	85	63
-25	86	63
-26	87	64
-27	88	65
-28	89	66
-29	90	66
-30	91	67
-31	92	68
-32	93	69
-33	94	69
-34	95	70

Теплоснабжающая организация
Директор по имущественно-правовому
обеспечению и сбыту энергоресурсов

ОАО "ЭнСер"



Н.В. Дворцова

Исполнитель
Председатель ТСЖ "Привокзальный"



М.Я. Фаизов

Исполнитель : ТСЖ "Привокзальный"

Сведения о приборах учета тепловой энергии, теплоносителя

№ п/п	Наименование приборов	Тип	Заводской номер	Место установки
1.	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ-032	715320	Тепловой
2.	Расходомер	Взлет-ЭР-100	613139	узел
		Взлет-ЭР-100	613427	с учетом
3.	Термопреобразователь	Взлет ТПС	1107084	ГВС
	2шт	Взлет ТПС	1033091	

Ресурсоснабжающая организация
Директор по имущественно-правовому обеспечению
и сбыту энергоресурсов
ОАО "ЭнСер"



Н.В. Дворцова

Исполнитель
Председатель ТСЖ "Привокзальный"



М.Я. Фаизов